

## HOTEL BLUE SANTA ROSA (H\*\*\*)



Fachada principal

-  **Dirección:** Calle Sta. Rosa, 4  
33201 Gijón (Asturias)
-  **Teléfono:** 985 091 919
- E-mail:** [hotelsantarosa@bluehoteles.es](mailto:hotelsantarosa@bluehoteles.es)
-  **Web:** [http://www.bluehoteles.es/html/main.asp?id\\_mapa=0102](http://www.bluehoteles.es/html/main.asp?id_mapa=0102)



### Información General

El hotel está en el centro de la ciudad. Está cerca de las rutas peatonales accesibles de Gijón Goloso y Cimavilla Poniente. También está cerca de las playas de San Lorenzo y Poniente. El hotel es un edificio moderno.

El hotel tiene 8 plantas. En la planta baja están la recepción, los cuartos de baño comunes y la cafetería. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano está el aparcamiento. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas. Para bajar al aparcamiento hay un montacargas.

### Atención al público y otra información de interés

- Algunas personas de atención al público en el hotel saben lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El hotel tiene un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
- No hay descuentos para personas con discapacidad.

### Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.
- Es fácil usar los botones del ascensor.
- No hay planos del hotel fáciles de entender para saber dónde estás.
- Hay en las habitaciones folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.

- Es difícil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- El hotel tiene información de la hora para desayunar, comer y cenar en el restaurante.
- Los cuartos de baño están en la planta baja. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las palabras “ellos”, “ellas” y la figura de una persona en silla de ruedas.

### Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento, es con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 4 m.
- La entrada principal es con escalón aislado de 3 cm.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: No.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características diferentes, la puerta exterior es una verja a media altura abierta permanentemente en horario de atención al público, con un paso libre de 1 m y la que se encuentra en la parte interior es automática corredera de doble hoja de vidrio. Su ancho libre de paso es de 1,20 m. No están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: No.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: entre puertas contiguas.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,40 m y 2,10 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.

## Accesibilidad Física

### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio de un montacargas alternativo a las escaleras.

### Habitación reservada para PMR

- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Nº de la habitación analizada: 407.
- Situada en planta: 4. Itinerario accesible: Sí.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 73 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,20 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,15 m.
- La habitación tiene 1 cama doble.
- Altura de la cama: 55 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 1,20 m.

- Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas, fácil apertura.
- Altura del perchero: máx. 1,44 m.
- Altura de baldas y cajones del armario: máx. 1,52 m y mín. 85 cm.
- Habitación con terraza: No.

#### **Cuarto de baño de la habitación adaptada**

- Puerta: abre hacia fuera. Ancho libre de paso: 77 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,25 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Luz: Sí, homogénea.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### **Lavabo**

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 84 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 77 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 26 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 91 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,50 m.

#### **Inodoro**

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,20 m y frontal 1,60 m.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 86 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 75 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 75 cm.
- Separación entre barras: 69 cm.

#### **Ducha**

- Ancho y fondo de la ducha: 67 cm y 1,15 m.
- Tipo de ducha: con plato.
- Escalón o ceja: 5 cm.
- Suelo antideslizante: No.
- Silla móvil homologada: No.
- Asiento de ducha abatible: Sí.
- Tipo de grifo y altura: monomando a 1,27 m.
- No tiene barras de apoyo.
- Tipo de alcachofa: regulable en altura.
- La ducha tiene mampara: No, cortina.

### **Aseo adaptado en zona común**

#### **Cabina independiente para ambos sexos**

#### **Cabina de aseo adaptado**

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 76 cm.

- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,45 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

#### Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 78 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 17 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 93 cm. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,17 m y mín. 92 cm.

#### Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 82 cm y frontal 1,60 m.
- Altura del asiento: 45 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 85 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 74 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 74 cm.
- Separación entre barras: 76 cm.



## Accesibilidad Visual

### Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio de un montacargas alternativo a las escaleras.

### Habitación

- Número de la habitación con color contrastado: Sí.
- Altorrelieve o braille: Sí, en altorrelieve.
- Puertas de color contrastado: No.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Desniveles: No.
- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- Luz: Sí, homogénea.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoros.

### Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.

- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: No.
- Luz: Sí, homogénea.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.

### Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: No.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: No.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoros.

### Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
<b>Aparcamiento</b>	Subterráneo.	Accesible. Con montacargas alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de pavimento: homogéneo.</li> <li>• Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1.</li> <li>• Señalizada en el pavimento con el SIA: Sí.</li> <li>• Señalizada en vertical con el SIA: No.</li> <li>• Ancho y longitud de la plaza: 4,40 m y 5,20 m.</li> <li>• Dispone de área de acercamiento lateral: Sí.</li> <li>• Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No.</li> </ul>
<b>Escalera del edificio</b>	Plantas que comunica: baja a cuarta.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipo de escalera: Interior.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.</li> <li>• Altura de los escalones: 18 cm.</li> <li>• Fondo de huella: 30 cm.</li> <li>• Tipo de contrahuella: con tabica.</li> <li>• Con bocel: Sí.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Huella de pavimento antideslizante: No.</li> <li>• Señalización borde de escalones: No.</li> <li>• Zócalo de protección lateral: Sí, en ambos lados.</li> <li>• Los pasamanos son dobles: No.</li> <li>• Altura del pasamanos: superior 1,10 m.</li> <li>• Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.</li> </ul>
<b>Ascensor</b>	Plantas que comunica: baja a 4.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 93 cm.</li> <li>• Ancho de la puerta: 79 cm.</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,23 m y 95 cm.</li> <li>• Altura de la botonera interior: superior 1,16 m, inferior 90 cm.</li> <li>• Altura del pasamanos: 91 cm.</li> <li>• Espejo frente a la puerta: No.</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No.</li> <li>• Señales sonoras: No.</li> <li>• Botonera interior: de color contrastado.</li> <li>• Señales visuales: en exterior de cabina.</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.</li> </ul>
<b>Salón Buffet desayunos</b>	Planta baja.	Accesible. Sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra buffet: 1,10 m.</li> <li>• Altura de mesa: 73 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 68 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 60 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 30 cm.</li> </ul>
<b>Cafetería</b>	Planta baja.	Accesible. Si desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carta en braille: No.</li> <li>• Altura barra NO adaptada: 1,10 m.</li> <li>• Altura de mesa: 73 cm.</li> <li>• Altura bajo mesa: 68 cm.</li> <li>• Ancho bajo mesa: 60 cm.</li> <li>• Fondo bajo mesa: 30 cm.</li> </ul>
<b>Señalización</b>	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí.</li> <li>• Altura de los rótulos: superior 2,30 m e inferior 2,15 m.</li> <li>• Tamaño de letra: mínimo 12 cm y máximo 20 cm.</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí.</li> <li>• Información en braille o en altorrelieve: No.</li> <li>• Iconos homologados: Sí.</li> </ul>

 **FOTOS**

---



Acceso parking



Recepción



Aseo habitación adaptada



Aseo zona común adaptado