

HOTEL TRYP REY PELAYO GIJON (H****)



Fachada principal

- Dirección:** Avda. Torcuato Fdez.
Miranda, 26
-  33203 Gijón (Asturias)
-  **Teléfono:** 985 199 800
- E-mail:** tryp.rey.pelayo@melia.com
-  **Web:** <http://www.melia.com/es/hoteles/espana/gijon/tryp-gijon-rey-pelayo-hotel/index.html>



Información General

El hotel está muy cerca de la Playa de San Lorenzo, la plaza de toros y el estadio de fútbol de El Molinón. Puedes llegar en autobús urbano o en coche propio. El hotel es un edificio moderno. La entrada es de cristal y hay varias banderas alrededor.

El hotel tiene 10 plantas. En la planta baja está la recepción, el restaurante, la cafetería y el gimnasio. En las plantas de arriba están las habitaciones. En el sótano está el aparcamiento, los cuartos de baño comunes y las salas de reuniones. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas.

Atención al público y otra información de interés

- Nadie en el hotel sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.
- No hay descuentos para personas con discapacidad.

Discapacidad Intelectual

- Es fácil encontrar el cuarto de baño y otros servicios comunes para todos los visitantes del hotel. Hay señales y carteles.
- Faltan carteles en la escalera, en la salida de los ascensores y en todas las plantas para encontrar las habitaciones.
- Las habitaciones tienen un número en la puerta.

- Es fácil usar los botones del ascensor.
- Hay planos del hotel fáciles de entender para saber dónde estás.
- En las habitaciones hay folletos con información en lectura fácil sobre el hotel.
- Es difícil usar el teléfono de la habitación para llamar fuera del hotel.
- El número de teléfono para llamar a recepción no se ve mejor ni es más grande que los demás.
- Con información sobre horarios de desayuno y apertura de restaurante.
- Los cuartos de baño están en el sótano. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre y una mujer y las palabras “WC” y “Servicios”.

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al establecimiento es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 2,50 m.
- Se accede al establecimiento por una rampa de 7 tramos con diferentes inclinaciones de entre el 12% y el 14% y un ancho de 1,20 m. Dispone de un pasamanos a uno de sus lados a una altura de 90 cm, que no se prolonga ni en el inicio ni en el final de la rampa. No dispone de pavimento contrastado en el inicio y en el final de la rampa.
- Ésta tiene una puerta giratoria con dos puertas alternativas, con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Dispone de señalización visual de alto contraste cromático: No.
- Está equipada con vídeo portero o timbre de llamada: Sí. Altura: 1,10 m.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: No.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 3,50 m y 2,10 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,10 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.

Accesibilidad Física

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores e inferiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor.

Habitación reservada para PMR

- Total de habitaciones adaptadas del establecimiento: 1.
- Nº de la habitación analizada: 118.
- Situada en planta primera. Itinerario accesible: Sí.
- Tipo de puerta: abre hacia dentro, con un ancho libre de paso de 75 cm.
- Tipo de suelo: homogéneo.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Altura de los mandos de la climatización: 1,50 m.

- La habitación tiene 2 camas individuales.
- Altura de la cama: 51 cm.
- Espacio de acceso a la cama: derecho 1,80 cm, izquierdo 50 cm.
- Tipo de puertas y tiradores del armario: correderas, fácil apertura.
- Altura del perchero: máx. 1,85 m.
- Altura de baldas y cajones del armario: máx. 1,90 m y mín. 46 cm.
- Habitación con terraza: No.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- Puerta: abre hacia dentro. Ancho libre de paso: 78 cm.
- Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- No tiene cerrojo.
- Luz: Sí, homogénea.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Tipo de grifo: monomando.
- Altura del lavabo: 80 cm.
- Altura libre bajo el lavabo: 65 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 29 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,10 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,37 m y mín. 1,28 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: frontal 1,10 m.
- Altura del asiento: 39 cm.
- Tipo y altura del mecanismo de descarga: presión en cisterna a 76 cm.
- En el lado derecho, tipo de barra y altura máxima: abatible a 77 cm.
- En el lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 77 cm.
- Separación entre barras: 72 cm.

Ducha

- Ancho y fondo de la ducha: 88 cm y 88 cm.
- Tipo de ducha: con plato.
- Escalón o ceja: 5 cm.
- Suelo antideslizante: Sí.
- Asiento de ducha fijo: Sí.
- Ancho y fondo del espacio lateral de acceso a la ducha: 90 cm y 90 cm.
- Tipo de grifo y altura: monomando a 1,01 m.
- Barras en L: 1. Ubicación: pared de grifería. Altura: vertical 1,04 m y horizontal 72 cm.
- Tipo de alcachofa: regulable en altura.
- La ducha tiene mampara: Sí, abatible hacia fuera.
- La mampara obstaculiza la entrada y la salida a la ducha a la PMR: No.

Aseo adaptado en zona común

Cabina independiente de mujeres

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con ancho de paso de 88 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 92 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: Sí.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: fuera de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 66 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 29 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1,03 m. Está inclinado: No.
- Altura de los accesorios: máx. 1,61 m y mín. 1,35 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 1,40 m.
- Altura del asiento: 51 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 80 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 79 cm.
- Separación entre barras: 82 cm.



Accesibilidad Visual

Itinerarios dentro del establecimiento

- Se accede al establecimiento por una rampa con un ancho de 1,20 m. Dispone de un pasamanos a uno de sus lados a una altura de 90 cm, que no se prolonga ni en el inicio ni en el final de la rampa. No dispone de pavimento contrastado en el inicio y en el final de la rampa.
- Se accede a las estancias del establecimiento situadas en la planta baja sin desniveles y a las de las plantas superiores e inferiores por medio de ascensores alternativos a las escaleras. También al parking subterráneo se accede por medio del ascensor.

Habitación

- Número de la habitación con color contrastado: Sí.
- Altorrelieve o braille: No.
- Puertas de color contrastado: Sí, entre puerta y pared.
- Desniveles: No.

- Elementos voladizos: No.
- Mobiliario distribuido de forma que no dificulta la circulación: Sí.
- Luz: Sí, homogénea.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoros.

Cuarto de baño de la habitación estándar

- Suelo antideslizante: Sí.
- Puertas o mamparas de vidrio con marcas de color contrastado: No.
- Elementos voladizos: No.
- Contraste cromático entre paredes y suelos: Sí.
- Aparatos sanitarios de color contrastado: Sí.
- Luz: Sí, homogénea.

Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: No.

Habitación

- Puerta de entrada con mirilla: No.
- Avisadores luminosos de llamada a la puerta: No.
- Conexión a internet: Sí.
- TV que comunica con recepción: Sí.
- Teléfono de texto: No.
- TV con despertador luminoso: Sí.
- Teléfono con señal luminosa de llamada o sms: No.
- Enchufe al lado de la cama: Sí.
- Información de los servicios prestados: Sí, escrita.
- Avisos de emergencia: sonoros.

Aseos comunes

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo. Planta -2.	Accesible. Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de pavimento: homogéneo. Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1. Señalada en el pavimento con el SIA: Sí. Señalada en vertical con el SIA: Sí. Ancho y longitud de la plaza: 3,10 m y 5,10 m. Dispone de área de acercamiento lateral: Sí. Ancho del área de acercamiento: 1,20 m. Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No.
Escalera del edificio	Plantas que comunica: _2 a 7.	Con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 30 cm. Tipo de contrahuella: con tabica. Con bocel: No. Huella de pavimento antideslizante: Sí. Señalización borde de escalones: No. Zócalo de protección lateral: No. Los pasamanos son dobles: No. Altura del pasamanos: superior 92 cm. Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: No.
Ascensor	Plantas que comunica: Todas.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> Altura de los botones exteriores: 1,12 m. Ancho de la puerta: 79 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m. Altura de la botonera interior: superior 1,30 m, inferior 90 cm. Espejo frente a la puerta: Sí. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Señales sonoras: No. Botonera interior: de color contrastado. Señales visuales: en exterior de cabina. Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Salón Buffet desayunos	Planta cero.	Accesible. Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Carta en braille: No. Altura barra buffet: 89 cm. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm.
Cafetería / Restaurante	Planta cero.	Accesible. Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Carta en braille: No. Altura barra NO adaptada: 110 m. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm.
Salón estancial	Planta _1.	Accesible. Con escalera y ascensor	<ul style="list-style-type: none"> Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 1,50 m.

		alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Fondo bajo mesa: 41 cm.
Gimnasio	Planta cero.	Accesible. Con escalera y ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> Vestuarios: No. Máquinas adaptadas para PMR: No. Monitores de apoyo para PMR: No.
Señalización	General del establecimiento.		

 **FOTOS**



Recepción



Salón estancial



Aseo habitación adaptada



Rampa de acceso